



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-BY.AB24.B.06652

Серия RU № 0552871

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», Место нахождения: 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Адреса места осуществления деятельности: 121359, Россия, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: +74959891249, +74957415932. Адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24 выдан 17.06.2016 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Иностранное производственное унитарное предприятие "Эколь".

Номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 490496942.

Место нахождения: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 12, комната 305.

Адрес места осуществления деятельности: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, город Мозырь, переулок Концевой, дом 13Б.

Телефон: +375236212409, адрес электронной почты: ecolby@rambler.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Иностранное производственное унитарное предприятие "Эколь".

Место нахождения: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 12, комната 305.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, город Мозырь, переулок Концевой, дом 13Б

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией, предназначенные для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000В, модели: согласно приложению (бланки №№ 0384473-0384475). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ ВУ 490496942.003-2017 «КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 87НВО-06/2017, 88НВО-06/2017, 89НВО-06/2017 от 07.06.2017 года, Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Стандарт-Групп", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НВ01; №№ ПИПБ0260/05-2017, ПИПБ0261/05-2017, ПИПБ0262/05-2017 от 25.05.2017 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ПожСтандарт", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН37. Акта о результатах анализа состояния производства № 6796 от 02.05.2017 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «Стандарт-Тест», регистрационный № RA.RU.11AB24. Комплекта эксплуатационной документации. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия», разделы 1-3 и 6-8. Срок службы не менее 15 лет. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.06.2017 ПО 13.06.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Козийчук Лина Васильевна
(инициалы, фамилия)

Малюк Роман Николаевич
(инициалы, фамилия)